

Акт №121-228101-157

проверки приборов учета электроэнергии

Дата и время проведения проверки: « 21 » « мая » 2017 г. « 12 » час. « 00 » мин.
 Потребитель: Администрация Маловского сельсовета Ирбейского района
 Наименование объекта: сельсовет администрации поселения
 Адрес объекта: Ирбейский район, с. Маловка ул. Школьная
 № договора: 1040073734

Форма проверки: инструментальная проверка / визуальный осмотр
 (нужное подчеркнуть)

Основание для проведения проверки: плановая проверка / внеплановая проверка
 (нужное подчеркнуть)

Лица, принявшие участие в проверке:

начальник УТЭЭ Ирбейского РЭС Карнаушенко Д.В. служебное удостоверение №348 от 13.09.2016г. Инспектор УТЭЭ Ирбейского РЭС Хоменко В.Ю. служебное удостоверение №208 от 18.04.2017г.

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)
 от потребителя: мама Курши Владимир Ильич, решение № 17/13 от 13.09.2015
кассорт № 0400 523061 ОВД Ирбейского района Красноярского
края от 21.03.2001г., № тел.:

(Ф.И.О., должность, номер и дата выдачи правоустанавливающего документа)

от гарантирующего поставщика: отсутствует

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения)

Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие: отсутствует

(должность, Ф.И.О.)

Основной источник питания: ТТ 70-04-8 (МРСК)


Резервный источник питания: нет

Место установки прибора учета: ВРУ

Характеристика расчетного прибора учета:

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А	Уном, В	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
	УЭ6803В	0865580706650018	05744,0	5-60	30220/380	III 2008 / II 2024	1,0

Оттиск поверительного клейма на приборе учета:



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета: клемная крышка прибора учета - 24080162722

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета: клемная крышка прибора учета - 24080172524

Характеристики измерительных трансформаторов:

№ п/п	Вид (ТТ, ТН)	Тип	Номинальные значения тока (напряжения) А/А (В/В)	Номер	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
А	ТТ	—	—	—	— / —	—
В		—	—	—	— / —	—
С		—	—	—	— / —	—
А	ТН	—	—	—	— / —	—
В		—	—	—	— / —	—
С		—	—	—	— / —	—

Оттиск поверительного клейма на трансформаторах тока:



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): _____

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): _____

Характеристика используемого оборудования при проверке: токоизмерительные клещи К4570/2ц, №1603145, до 14.10.2018 г., секундомер

(тип, №, дата гос. поверки)

Результат измерений:

	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
Сила тока в первичной цепи, I ₁ , А	2,3	—	—
Сила тока во вторичной цепи, I ₂ , А	—	—	—
Напряжение в цепи, U, кВ	0,227	—	—
Направление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С/Л.	—	—	—
Погрешность, %	0,5		

Проведена фото/видео фиксация прибором: SAMSUNG

(наименование, тип, номер)

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта пригоден для осуществления (нужное подчеркнуть) (пригоден/не пригоден)

расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта соответствует (нужное подчеркнуть) (соответствует/не соответствует)

требованиям нормативно-технической документации.

Безучетное потребление электроэнергии: отсутствует (имеется/отсутствует)

Прибор учета признан утраченным: нет

Описания выявленных нарушений: Замечаний нет (да/нет)

«На прибор учета № 000235 установлены антимагнитные пломбы №№ 24080160821. Механическое повреждение индикатора антимагнитной пломбы, повреждение (изменение) его магнитной структуры или же повреждение наклейки, а также срыв пломбы, подтверждает факт стороннего воздействия на прибор учета электрической энергии с целью искажения расхода электрической энергии и является основанием для составления акта о неучтенном потреблении в соответствии с пунктами 192-195 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Представители филиала

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:

И.В. Карнаушенко
(подпись, Ф.И.О.)
В.Ю. Хоменко
(подпись, Ф.И.О.)
В.Ю. Хоменко
(подпись, Ф.И.О.)
В.Ю. Хоменко
(подпись, Ф.И.О.)

Лица, принявшие участие в проверке:

Потребитель (представитель потребителя) В.Ю. Хоменко с результатами проверки (Ф.И.О.)

согласен, систему учета и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на оборудовании принял на сохранность: 21.06.2017

Дата

Подпись

(Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска (причина отказа от подписи/несогласия): _____