

**Акт №121-228101-188**

**проверки приборов учета электроэнергии**

Дата и время проведения проверки: « 21 » « июль » 2017 г. « 12 » час. « 30 » мин.  
 Потребитель: Администрация сельского поселения Ирбейского района  
 Наименование объекта: сельская администрация  
 Адрес объекта: Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная  
 № договора: 1040073734

Форма проверки: инструментальная проверка / визуальный осмотр  
 (нужное подчеркнуть)

Основание для проведения проверки: плановая проверка / внеплановая проверка  
 (нужное подчеркнуть)

Лица, принявшие участие в проверке:

начальник УТЭЭ Ирбейского РЭС Карнаушенко Д.В. служебное удостоверение №348 от 13.09.2016г. Инспектор УТЭЭ Ирбейского РЭС Хоменко В.Ю. служебное удостоверение №208 от 18.04.2017г.

(должность, Ф.И.О., номер и дата выдачи удостоверения)  
 от потребителя: мама Курши Владимир Игорович, решение №17/3 от 13.09.2015  
нашифт № 0400 523001 ОВД Ирбейского района Красноярского края  
от 21.03.2001г., № тел.: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, номер и дата выдачи правоустанавливающего документа)

от гарантирующего поставщика: отсутствует

(должность, Ф.И.О. номер и дата выдачи удостоверения)

Лица, приглашенные для участия в проверке, но не принявшие в ней участие: отсутствует

(должность, Ф.И.О.)

Основной источник питания: ТП 70-04-8 (МРСК)


Резервный источник питания: нет

Место установки прибора учета: ВРЩ

**Характеристика расчетного прибора учета:**

№	Тип	Номер	Показания	Ином, А	Уном, В	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
	<u>СЭА ИДМЦ</u>	<u>000235</u>	<u>08218,0</u>	<u>5-65</u>	<u>230</u>	<u>12.01.14 / 14.10.16</u>	<u>1</u>

**Оттиск поверительного клейма на приборе учета:**




Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки прибора учета: клеменная крышка прибора учета - 24080162724

Характеристика и место установки пломб после проверки прибора учета: клеменная крышка прибора учета - 2408017478

**Характеристики измерительных трансформаторов:**

№ п/п	Вид (ТТ, ТН)	Тип	Номинальные значения тока (напряжения) А/А (В/В)	Номер	Дата поверки/дата окончания поверки	Класс точности
A	ТТ	—	—	—	— / —	—
B		—	—	—	— / —	—
C		—	—	—	— / —	—
A	ТН	-----	-----	-----	----- / -----	-----
B		-----	-----	-----	----- / -----	-----
C		-----	-----	-----	----- / -----	-----

**Оттиск поверительного клейма на трансформаторах тока:**



Характеристика и место установки пломб на момент начала проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): шкаф учета - 24080162723

Характеристика и место установки пломб после проверки измерительных трансформаторов (иного оборудования): шкаф учета - 24080172585

Характеристика используемого оборудования при проверке: токоизмерительные клещи К4570/2ц, №1603145, до 14.10.2018 г., секундомер

(тип, №, дата гос. поверки)

Результат измерений:

	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
Сила тока в первичной цепи, I <sub>1</sub> , А	3,2	0,9	1,5
Сила тока во вторичной цепи, I <sub>2</sub> , А	—	—	—
Напряжение в цепи, U, кВ	0,225	0,226	0,223
Направление и угол между векторами тока и напряжения вторичной цепи, град., С/Л.	—	—	—
Погрешность, %		0,6	

Проведена фото/видео фиксация прибором:

SAMSUNG

(наименование, тип, номер)

**РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:**

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта кристалл для осуществления (нужное подчеркнуть) (пригоден/не пригоден)

расчетов за потребленную электроэнергию и оказанные услуги по передаче электроэнергии.

Прибор учета, измерительный комплекс, система учёта соответствие (нужное подчеркнуть) (соответствует/не соответствует)

требованиям нормативно-технической документации.

Безучетное потребление электроэнергии: нет (имеется/отсутствует)

Прибор учета признан утраченным: нет

Описания выявленных нарушений: замечаний нет (да/нет)

«На прибор учета № 08655809066 50048 установлены антимагнитные пломбы №№ 24080160822. Механическое повреждение индикатора антимагнитной пломбы, повреждение (изменение) его магнитной структуры или же повреждение наклейки, а также срыв пломбы, подтверждает факт стороннего воздействия на прибор учета электрической энергии с целью искажения расхода электрической энергии и является основанием для составления акта о неучтенном потреблении в соответствии с пунктами 192-195 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Представители филиала

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»:

Д.В. Карнаушенко (подпись, Ф.И.О.)  
В.Ю. Хоменко (подпись, Ф.И.О.)  
В.В. Кривенко (подпись, Ф.И.О.)  
 (подпись, Ф.И.О.)

Лица, принявшие участие в проверке:

Потребитель (представитель потребителя) В.В. Кривенко с результатами проверки (Ф.И.О.)

согласен, систему учета и пломбы (знаки визуального контроля), установленные на оборудовании принял на сохранность: 21.06 2017

Дата

Подпись

(Ф.И.О.)

Лица, отказавшиеся от подписания акта, либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска (причина отказа от подписи/несогласия):